

Отчёт
об исполнении предписания Управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы с. Троицкое» (МАУДО ЦВР с.Троицкое) информирует о выполнении предписания Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю № 02.3-21 от 07 мая 2026 года о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В ответ на предписание учреждением незамедлительно был организован и выполнен комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности системы водоснабжения:

1. Проведена ревизия системы водоснабжения
(Осмотр водонакопительной ёмкости и разводящей сети);
2. Выполнена внеплановая очистка и дезинфекция
(Обработка элементов автономной системы водоснабжения);
3. Модернизировано фильтрующее оборудование
(Осуществлена замена фильтров для очистки воды большей мощностью).
4. Результаты санитарных мероприятий зафиксированы в соответствующих документах:
 - сведения о проведении ревизии системы автономного водоснабжения;
 - акт внеплановой промывки и дезинфекции системы автономного водоснабжения от 12.05.2026 № 02/26.

Все предписанные мероприятия выполнены в полном объёме и в установленный срок. Информация о результатах направлена в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Директор МАУДО ЦВР



О.В. Аполинарьева

Дата: 12 мая 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 406075372527730394131178566018224477597821737410

Владелец Аполинарьева Ольга Владимировна

Действителен с 18.05.2026 по 18.05.2027